

Общество с ограниченной ответственностью "Арго"

127474, г. Москва, бульвар Бескудниковский, д. 19, корпус 2, помещение III комната 7

Реквизиты: Р/сч: 40702810140000000187 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г. Москва

К/сч: 30101810400000000225; БИК: 044525225; ИНН/КПП: 7714881036/771301001

Тел: 8 800 551-21-30; e-mail: zakaz@szim.ru

Сертификат качества № 03/03/2023

Наименование изделия: Полоса оцинк.: 25х4 дл 6000мм-10тн; 30х4 дл 6000мм-1тн; 40х4 дл 6000мм-22тн; 40х5 дл 6000мм-17тн; 50х4 дл 6000мм-10тн; 50х5 дл 6000мм-7тн; 50х6 дл 6000мм-3тн; 60х5 дл 6000мм-1тн; 100х4 дл 6000мм-3тн
Количество: 74 тн
Масса партии: 74 тн
Покрывые изделия: цинком марки ЦВ ГОСТ 3640-94, выполнено горячим методом в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-89. Толщина покрытия: 40-120мкм.
Показатели качества: Толщина покрытия и внешний вид соответствуют ГОСТ 9.307-89
Директор по качеству:
Контролёр ОТК:
Контролёр ОТК: «3» марта 2023г.



Без штампа ОТК не действителен