

Общество с ограниченной ответственностью "Арго"

127474, г. Москва, бульвар Бескудниковский, д. 19,

корпус 2, помещение III комната 7

Реквизиты: Р/сч 40702810140000000187 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ г.Москва

К/сч: 30101810400000000225 БИК: 044525225 ИНН/КПП: 7714881036/771301001

Тел: 8-800-551-21-30 e-mail: zakaz@szim.ru

Сертификат качества № 01/03/2023

Наименование изделия: Круг оцинкованный бухт. ГОСТ 2590-88: 6,0мм – 5тн; 8,0мм - 18тн; 10,0мм - 13тн.
Количество: 36 тн
Масса партии: 36 тн
Покрытие изделия: цинком марки ЦВ ГОСТ 3640-94, выполнено горячим методом в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-21. Толщина покрытия: 40-120мкм.
Показатели качества: Толщина покрытия и внешний вид соответствуют ГОСТ 9.307-89
Директор по качеству:
Контролёр ОТК:
Контролёр ОТК: «01» марта 2023г.



Без штампа ОТК не действителен



Системы заземления
и молниезащиты